

<焼却施設2号炉>

1. 燃焼室ガス温度（2022年4月～）

・2022年度（2022年4月～2023年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6	2022/6/23	2022/7/8	2022/9/14	2022/10/5	2022/12/7	2023/2/3
測定時間	9:16～14:00	10:00～14:53	10:42～15:29	10:02～14:55	9:00～14:00	10:08～15:20	10:50～14:33
燃焼室ガス温度（C°）	871～964	872～949	852～961	866～975	854～961	870～941	853-958
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184	177～184	177～184	177～184	177～183	178-184	178-184
一酸化炭素濃度（ppm）	1.25～3.3	0.15～5.84	0.65～17.2	1.15～13.8	1.15～41.95	1.95～10.65	1.1～44.25

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

1. 燃焼室ガス温度（2023年4月～）

・2023年度（2023年4月～2024年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2022/4/6	2022/6/23	2022/7/8	2022/9/14	2022/10/5	2022/12/7	2023/2/3
測定時間	9:16～14:00	10:00～14:53	10:42～15:29	10:02～14:55	9:00～14:00	10:08～15:20	10:50～14:33
燃焼室ガス温度（C°）	871～964	872～949	852～961	866～975	854～961	870～941	853-958
集塵機入口ガス温度（C°）	178～184	177～184	177～184	177～184	177～183	178-184	178-184
一酸化炭素濃度（ppm）	1.25～3.3	0.15～5.84	0.65～17.2	1.15～13.8	1.15～41.95	1.95～10.65	1.1～44.25

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

<焼却施設2号炉>

1. 燃焼室ガス温度（2024年4月～）

・2024年度（2024年4月～2025年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日	2024/4/11	2024/6/5	2024/7/3	2024/9/11	2024/10/2	2024/12/6		
測定時間	10:00~14:00	10:42~15:56	10:15~20:00	10:30~15:12	8:50~14:00	10:30~15:54		
燃焼室ガス温度（C°）	873~936	859~964	857~1002	879~944	855~938	862~952		
集塵機入口ガス温度（C°）	178~183	179~183	178~182	178~184	179~183	177~184		
一酸化炭素濃度（ppm）	0~16.1	0~4.7	0~10.9	0~2.9	0~1.2	0~9.1		

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算

1. 燃焼室ガス温度（2025年4月～）

・2025年度（2025年4月～2026年3月）

	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上	2ヶ月に1回以上
測定した年月日								
測定時間								
燃焼室ガス温度（C°）								
集塵機入口ガス温度（C°）								
一酸化炭素濃度（ppm）								

*温度：最低値～最大値

*濃度：O₂12%に換算