

1. ばいじんの除去の実施状況と措置(2024年6月末現在)

規定項目	前年度最終	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばいじんの除去を行った日	冷却設備	2024/2/12-2024/2/19	2024/5/7-2024/5/8	2024/6/11-2024/6/18			
	排ガス処理設備	2024/2/12-2024/2/19	2024/5/7-2024/5/8	2024/6/11-2024/6/18			

2. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度の分析結果(2024年6月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採取位置	別紙のとおり※					
採取した年月日	2024年5月20日					
測定結果が得られた日	2024年6月5日					
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん (g/m3Normal)	0.00074				
	硫黄酸化物 (volppm)	0.7未満				
	窒素酸化物 (volppm)	81				
	塩化水素 (volppm)	0.4未満				
水銀濃度	全水銀 (μg/m3Normal)					

※事業場の処理工程図に明示

※測定値「～未満」表示のものは、定量下限を下回ることをいう

3. 排ガス中のダイオキシン類の分析結果(2024年6月末現在)

規定項目	1回目	2回目	3回目
採取位置	別紙のとおり※		
採取した年月日	2023年9月28日		
測定結果が得られた日	2023年10月23日		
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N)	0.000051		

※事業場の処理工程図に明示